

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» января 2026 г., №59260061000220523142

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» февраля 2026 г., 16 час. 45 мин. № 2601/010-59/10-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 142

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 20 » января 2026 г., № 2601/010-59/10-ВО/Р, учетный номер проверки 59260061000220523142.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ермилова Вероника Алексеевна – заместитель начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. Присягнув инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) называется (указываются), если это (их) имена были присвоены после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Соликамск, ул Степана Разина, Дом 12

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" ИНН 5919017200, адрес регистрации юридического лица: 618547, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, СОЛИКАМСК, УЛ СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 12

(указываются фамилии, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» февраля 2026 года, 16 час. 00 мин.

по «02» февраля 2026 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организаций, ответственным должностным лицом, на которого возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не имеющими среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности

"Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2, Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Лица, указанные в пункте 1 приложения №4 Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 № 1120 не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (не имеющие документов, подтверждающих прохождение лицом обучения по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), связанному с обеспечением пожарной безопасности) проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководителем организации, ответственным должностным лицом, на которого возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не имеющими среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", пройти обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие прохождение обучения

2. Деревянные стропила и обрешетка чердачного помещения объекта защиты не подвергнуты огнезащитной обработке огнезащитными составами II группы огнезащитной эффективности в нарушении пункта 5.4.5 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (фактически огнезащитная обработка проведена в 2014 году). Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести огнезащитную обработку деревянных стропил и обрешетки чердачного помещения объекта защиты огнезащитными составами II группы огнезащитной эффективности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки.

3. Предел огнестойкости несущих конструкций лестничных маршей (косоуров) не соответствует степени огнестойкости здания (фактически огнезащитный состав на металлические конструкции нанесен в 2014 году, со сроком действия 10 лет). Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) на путях эвакуации.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести огнезащитную обработку косоуров лестничных маршей в здании.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки.

4. На путях эвакуации (главный выход из здания) имеется турникет, препятствующий свободной эвакуации людей, при отсутствии иного (дублирующего) пути эвакуации, а также при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Место выявления нарушения: фойе 1го этажа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации

пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, врачающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить свободную эвакуацию людей из здания (через главный выход).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы, подтверждающие возможность свободной эвакуации людей из здания через эвакуационный выход (главный выход из здания).

5. Ограждение на кровле имеет нарушения целостности конструкции в части ненадежного крепления горизонтальных и вертикальных ограждающих элементов, а также отсутствия части ограждения, в нарушении пункта 7.16 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений кровель зданий и сооружений в исправном состоянии.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения целостности конструкции ограждения на кровле.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведениями о видах нарушений обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролерного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Ермилова Вероника Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ермилова Вероника Алексеевна - Заместитель начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83422584001, e-mail: ermilova_va@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20 ___ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



