

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» января 2026 г., № 59260061000220523002

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролем (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«06» февраля 2026 г., 16 час. 45 мин. № 2601/010-59/9-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 142

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 20 » января 2026 г., № 2601/010-59/9-ВО/Р, учетный номер проверки 59260061000220523002.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Чупров Иван Александрович – начальник 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

2. Кораблева Ксения Алексеевна – инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

3. Лытаев Александр Сергеевич – старший дознаватель 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

4. Ермилова Вероника Алексеевна – заместитель начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. край Пермский, г Соликамск, ул Добролюбова, Дом 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" ИНН 5919017200, адрес регистрации юридического лица: 618547, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, СОЛИКАМСК, УЛ СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

## **7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «03 февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.  
по «03 февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

## **Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## **8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устраниТЬ следующие нарушения:**

1. Руководителем организации, ответственным должностным лицом, на которого возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не имеющими среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: МАО "СОШ № 16"

### **Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 2, Прочее Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

### **Нарушенное обязательное требование:**

Лица, указанные в пункте 1 приложения №4 Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 № 1120 не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (не имеющие документов, подтверждающих прохождение лицом обучения по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), связанному с обеспечением пожарной безопасности) проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

### **Срок устранения нарушения:**

01.02.2027

### **Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Руководителем организации, ответственным должностным лицом, на которого возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не имеющими среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", пройти обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

### **Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы, подтверждающие прохождение обучения

- 2.

Здание с количеством одновременно пребывающих людей в нем 580 человек, оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, при требуемом 3-ем типе, в нарушении таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

### **Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

### **Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченней при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

### **Срок устранения нарушения:**

01.02.2027

### **Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа

### **Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы, подтверждающие устранение нарушения, видеоматериалы.

- 3.

Руководителем организации не предоставлены документы и иные сведения, подтверждающие обработку стропил и обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности в соответствии с пунктом 5.4.5 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".. Место выявления нарушения: МАОУ "СОШ № 16"

### **Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

### **Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченней при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

### **Срок устранения нарушения:**

01.02.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Произвести обработку стропил и обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

**Документация, акты выполненных работ**

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролального (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Чупров Иван Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Ермилова Вероника Алексеевна - Заместитель начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83422584001, e-mail: ermilova\_va@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемым лицом или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

